



الرقم
التاريخ
الموافق

السادة

الموضوع: استدرج عروض أسعار

لشراء رقم (33-2024)

استنادا لأحكام المواد (21/أ) و(39/هـ) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته وملاحقه، أرجو تزويدي بعرضكم (بالظرف المختوم) لشراء لوازم وخدمات (بطاريات حفظ طاقة UPS) وحسب الشروط والمواصفات المرفقة، وذلك بموعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/05

على أن تودع المناقصات ورقياً في الصندوق الخاص بلجنة الشراء الرئيسية الموجود لدى أمين سر لجنة الشراء في الطابق الأرضي في مبنى وزارة النقل الكائن في أم أذينة شارع سعد بن أبي وقاص، والكترونياً على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (Jonesps) على أن يتضمن العرض ما يلي: -

- 1- مدة صلاحية العرض (على أن لا تقل المدة عن 90 يوم).
- 2- أن تكون الأسعار شاملة لضريبة المبيعات وأية رسوم أخرى.
- 3- الالتزام بالتسعير حسب الشروط والمواصفات الخاصة والعمامة المرفقة، مع ضرورة ختم كافة الوثائق.
- 4- تقدم الاستفسارات خطياً إلى أمين سر لجنة الشراء قبل آخر موعد لتقديم العروض بيومي عمل كحد أقصى.
- 5- إرفاق صورة حديثة عن السجل التجاري أو ما يوضح الرقم الوطني للمنشأة ورخصة المهن.
- 6- يحق للوزارة رفض وإلغاء العروض المقدمة أو إلغاء إجراءات استدرج العروض في أية مرحلة من مراحلها ودون إبداء الأسباب ودون تحمل أية مسؤولية قانونية أو مالية.
- 7- لن ينظر بالعروض التي تتضمن أية شروط أو تحفظات أو مخالفات للشروط والتعليمات المرفقة بالعروض، ويعتبر تقديم العرض إقراراً من المناقص باطلاعه وموافقته على كافة شروط ومتطلبات دعوة الاستدرج وتطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وملاحقه.
- 8- على المناقص متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة ونظام الشراء الإلكتروني الأردني (Jonesps) للاطلاع على أية ملاحق تطراً على العطاء ونتائج الإحالة المبدئية.
- 9- في حال وجود اختلاف ما بين النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية المودعة على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (Jonesps) سيتم اعتماد النسخة الورقية.
- 10- سيتم استبعاد أي مناقص لا يقدم عرضه ورقياً وكترونياً وفق ما هو موضح أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،،


وزير النقل
م. وسام التهموني

- نسخة / دائرة المشتريات الحكومية / البوابة الإلكترونية ← للتكرم بالنشر

ملحق رقم (١)

لدعوة الاستدراج الخاصة بشراء بطاريات حفظ طاقة UPS رقم (٢٠٢٤/٣٣)

- تقدم الاستفسارات خطياً إلى أمين سر لجنة الشراء قبل آخر موعد لتقديم العروض بيومي عمل كحد أقصى.
- تم تمديد آخر موعد لتقديم العروض ليصبح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/١٢ عند الساعة ال ١١ صباحاً.
- سيكون موعد فتح العروض في مبنى وزارة النقل قاعة فيلادلفيا في الطابق الأرضي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/١٢ عند الساعة ال ١٢ ظهراً.



USP Specifications:

Specification	Model 1	Model 2
Quantity	5	5
Power Capacity (VA or Watts)	3KVA / 2400W	2200VA / 1200W
Input/Output Voltages	220 V, 230 V, 240 V	220 V, 230 V, 240 V
Input/Output frequency	50 / 60 Hz auto sensing	50 / 60 Hz auto sensing
Battery Backup Time	1 hour	30 Min to 50 Min
Battery type	Lead-acid battery	Lead-acid battery
Battery voltage	72 V	24 V
Battery life	3 – 5 Years	3 – 5 Years
Transfer Time	Less than 10 milliseconds (ms)	Less than 10 milliseconds (ms)
Number of Outlets	6 - 8	3 - 4
Waveform Type	Pure Sine Wave	Pure Sine Wave
Topology	Double Conversion Online	Line interactive
Voltage Regulation	Automatic Voltage Regulation (AVR)	Automatic Voltage Regulation (AVR)
Management Software	Yes	Yes
USB Ports	At least 2 USB ports	Optional
Battery Replaceability	Yes, with hot-swappable batteries if possible.	Yes, with hot-swappable batteries if possible.
Form Factor and Size	Tower form factor	Tower form factor

Specification	Model 1	Model 2
Efficiency and Eco Modes	90% or higher efficiency; Eco mode	90% or higher efficiency; Eco mode
Expandable Battery	Optional external battery pack	Optional external battery pack
LCD Display	Yes	Optional
Data Protection	Yes	Yes
Audible Alarms and Notifications	Yes	Yes
Warranty and Support	2-4 years warranty with on-site support option for enterprise use.	2-4 years warranty with on-site support option for enterprise use.
Noise Levels	Low noise models under 45 dB	Low noise models under 45 dB

